ID1100 [室温]

2024/04

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	24.0	24.3	24.8	
2日	24.1	24.6	25.3	
3日	24.7	25.0	25.5	
4日	24.6	25.0	25.5	
5日	24.5	25.0	25.5	
6日	24.5	24.9	25.5	
7日	23.2	24.6	25.6	
8日	24.0	24.4	24.7	
9日	23.9	24.4	24.8	
10日	24.1	24.3	24.7	
11日	24.2	24.4	24.8	
12日	23.2	24.2	24.9	
13日	22.8	23.9	24.7	
14日	22.9	24.0	24.7	
15日	23.3	23.9	24.7	
16日	24.1	24.5	24.9	
17日	24.2	24.5	25.0	
18日	24.2	24.5	25.0	
19日	23.1	24.1	25.0	
20日	23.9	24.2	24.7	
21日	24.1	24.5	25.0	
22日	24.2	24.6	25.0	
23日	24.2	24.6	25.1	
24日	24.2	24.6	25.1	
25日	23.7	24.3	25.1	
26日	23.6	24.0	24.5	
27日	22.8	23.7	24.3	
28日	22.7	23.5	24.2	
29日	22.6	23.4	24.2	
30日	23.0	23.6	24.2	
全体	22.6	24.3	25.6	

ID1101 [冷蔵庫1]

2024/04

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	3.7	3.9	4.2	
2日	3.7	4.0	4.3	
3日	3.7	4.0	4.2	
4日	3.7	4.0	4.2	
5日	3.7	4.0	4.3	
6日	3.7	4.0	4.2	
7日	3.7	4.0	4.2	
8日	3.7	4.0	4.2	
9日	3.7	4.0	4.2	
10日	3.7	4.0	4.2	
11日	3.7	4.0	4.2	
12日	3.7	4.0	4.2	
13日	3.7	4.0	4.2	
14日	3.7	4.0	4.2	
15日	3.7	4.0	4.2	
16日	3.7	4.0	4.2	
17日	3.7	4.0	4.2	
18日	3.7	3.9	4.2	
19日	3.7	3.9	4.1	
20日	3.7	3.9	4.1	
21日	3.7	3.9	4.2	
22日	3.5	3.9	4.2	
23日	3.4	3.9	4.2	
24日	3.4	3.7	4.0	
25日	3.3	3.7	4.0	
26日	3.3	3.7	4.0	
27日	3.3	3.7	3.9	
28日	3.3	3.6	3.9	
29日	3.3	3.6	3.9	
30日	3.3	3.7	3.9	
全体	3.3	3.9	4.3	

ID1102 [冷蔵庫2]

2024/04

	温度(°c)			
,	最低	平均	最高	
1日	3.2	3.9	4.6	
2日	3.2	3.9	4.6	
3日	3.1	3.9	4.6	
4日	3.1	3.9	4.6	
5日	3.1	3.9	4.6	
6日	3.1	3.9	4.6	
7日	3.1	3.9	4.6	
8日	3.2	3.9	4.6	
9日	3.2	3.9	4.6	
10日	3.2	3.9	4.6	
11日	3.2	3.9	4.6	
12日	3.2	4.0	4.7	
13日	3.2	4.0	4.7	
14日	3.2	4.0	4.7	
15日	3.2	4.0	4.6	
16日	3.2	3.9	4.6	
17日	3.2	3.9	4.6	
18日	3.2	3.9	4.6	
19日	3.2	4.0	4.7	
20日	3.2	4.0	4.6	
21日	3.2	3.9	4.6	
22日	3.2	3.9	4.6	
23日	3.2	4.0	4.6	
24日	3.2	4.0	4.6	
25日	3.2	4.0	4.7	
26日	3.3	4.0	4.6	
27日	3.3	4.0	4.7	
28日	3.3	4.0	4.7	
29日	3.3	4.0	4.7	
30日	3.3	4.0	4.7	
全体	3.1	3.9	4.7	

ID1103 [恒温庫]

2024/04

	温度(°c)			備考
'	最低	平均	最高	
1日	18.6	19.2	19.9	
2日	18.5	19.2	19.9	
3日	18.6	19.2	19.9	
4日	18.6	19.2	19.9	
5日	18.4	19.2	20.0	
6日	18.4	19.2	20.0	
7日	18.4	19.2	20.0	
8日	18.4	19.2	20.0	
9日	18.4	19.2	20.0	
10日	18.4	19.2	19.9	
11日	18.4	19.2	19.9	
12日	18.4	19.2	20.0	
13日	18.4	19.2	20.0	
14日	18.4	19.2	20.0	
15日	18.4	19.2	20.0	
16日	18.4	19.2	20.0	
17日	18.4	19.2	20.0	
18日	18.4	19.2	20.0	
19日	18.4	19.2	20.0	
20日	18.4	19.2	20.0	
21日	18.4	19.2	20.0	
22日	18.4	19.2	20.0	
23日	18.4	19.2	20.0	
24日	18.4	19.2	20.0	
25日	18.4	19.2	20.0	
26日	18.4	19.2	20.0	
27日	18.4	19.2	20.1	
28日	18.4	19.2	20.1	
29日	18.4	19.3	20.1	
30日	18.4	19.2	20.1	
全体	18.4	19.2	20.1	

ID1104 [カテ室]

2024/04

	温度(°c)			
	最低	平均	最高	
1日	22.5	23.1	23.5	
2日	22.4	22.9	23.3	
3日	22.4	22.8	23.2	
4日	22.3	22.8	23.2	
5日	22.2	22.5	23.1	
6日	22.1	22.3	22.5	
7日	22.3	22.6	23.3	
8日	22.6	22.9	23.5	
9日	22.2	22.7	23.3	
10日	21.6	22.2	22.8	
11日	21.9	22.3	23.0	
12日	22.1	22.6	23.3	
13日	22.7	23.0	23.3	
14日	23.0	23.4	23.8	
15日	23.0	23.3	23.6	
16日	22.6	23.2	23.9	
17日	22.3	23.1	23.8	
18日	22.5	23.2	23.8	
19日	22.0	22.8	23.5	
20日	23.1	23.2	23.4	
21日	23.2	23.4	23.8	
22日	22.5	23.1	23.6	
23日	22.0	22.7	23.4	
24日	22.2	22.8	23.4	
25日	22.3	23.0	23.6	
26日	22.6	23.0	23.6	
27日	23.4	23.5	23.8	
28日	23.7	23.9	24.3	
29日	24.2	24.5	25.0	
30日	23.1	23.9	24.9	
全体	21.6	23.0	25.0	

ID1105 [検査室冷蔵庫]

2024/04

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	-
1日	5.0	5.4	5.9	
2日	5.2	5.5	6.3	
3日	5.1	5.6	6.3	
4日	5.2	5.4	5.9	
5日	5.3	5.6	6.1	
6日	5.4	5.6	6.0	
7日	5.4	5.6	5.8	
8日	5.0	5.6	6.1	
9日	5.1	5.7	6.2	
10日	5.1	5.4	5.9	
11日	5.5	5.7	6.3	
12日	5.3	5.6	6.1	
13日	5.4	5.5	5.9	
14日	5.4	5.5	6.0	
15日	5.2	5.6	6.7	
16日	4.9	5.3	5.7	
17日	5.1	5.5	6.1	
18日	5.3	5.5	5.9	
19日	5.2	5.6	6.1	
20日	5.2	5.4	5.9	
21日	5.3	5.5	5.9	
22日	5.0	5.6	6.3	
23日	5.5	5.8	6.4	
24日	5.0	5.6	6.1	
25日	5.0	5.3	6.0	
26日	4.9	5.5	6.3	
27日	5.4	5.5	6.1	
28日	5.4	5.6	6.0	
29日	5.5	5.7	6.2	
30日	5.6	5.8	6.2	
全体	4.9	5.6	6.7	

ID1106 [検査室冷凍庫(-30℃)]

2024/04

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-28.8	-28.5	-28.2	
2日	-29.0	-28.5	-28.2	
3日	-28.8	-28.5	-28.1	
4日	-28.8	-28.5	-28.2	
5日	-28.7	-28.4	-28.1	
6日	-28.8	-28.6	-28.3	
7日	-28.8	-28.6	-28.4	
8日	-28.9	-28.6	-28.2	
9日	-28.8	-28.5	-28.3	
10日	-28.7	-28.4	-27.7	
11日	-28.8	-28.5	-28.1	
12日	-28.8	-28.5	-28.1	
13日	-28.8	-28.6	-28.4	
14日	-28.8	-28.6	-28.4	
15日	-29.0	-28.5	-28.2	
16日	-29.0	-28.6	-28.1	
17日	-28.8	-28.6	-28.3	
18日	-28.9	-28.6	-28.3	
19日	-28.8	-28.6	-28.3	
20日	-28.8	-28.6	-28.4	
21日	-28.8	-28.6	-28.4	
22日	-29.0	-28.6	-28.1	
23日	-28.8	-28.5	-28.2	
24日	-28.9	-28.6	-28.1	
25日	-28.9	-28.6	-28.3	
26日	-29.0	-28.6	-28.2	
27日	-28.8	-28.6	-28.4	
28日	-28.8	-28.6	-28.4	
29日	-28.9	-28.6	-28.4	
30日	-28.9	-28.6	-28.3	
全体	-29.0	-28.6	-27.7	

ID1107 [検査室冷凍庫(-80℃)]

2024/04

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-79.8	-79.0	-78.2	
2日	-79.8	-78.9	-78.2	
3日	-79.8	-79.0	-78.2	
4日	-79.8	-78.9	-78.2	
5日	-79.8	-78.9	-78.2	
6日	-79.8	-79.0	-78.2	
7日	-79.8	-78.9	-78.3	
8日	-79.8	-78.9	-78.2	
9日	-79.8	-79.0	-78.2	
10日	-79.8	-78.9	-78.2	
11日	-79.8	-79.0	-78.2	
12日	-79.8	-79.0	-78.2	
13日	-79.8	-78.9	-78.2	
14日	-79.9	-79.0	-78.2	
15日	-79.8	-78.9	-78.2	
16日	-79.8	-78.9	-78.2	
17日	-79.8	-78.9	-78.2	
18日	-79.8	-79.0	-78.2	
19日	-79.8	-79.0	-78.2	
20日	-79.8	-78.9	-78.2	
21日	-79.8	-79.0	-78.2	
22日	-79.8	-79.0	-78.2	
23日	-79.8	-78.9	-78.2	
24日	-79.8	-78.9	-78.2	
25日	-79.8	-78.9	-78.2	
26日	-79.8	-78.9	-78.2	
27日	-79.8	-79.0	-78.2	
28日	-79.8	-78.9	-78.2	
29日	-79.8	-79.0	-78.2	
30日	-79.8	-79.0	-78.2	
全体	-79.9	-78.9	-78.2	